

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	526
Ubicación	Piso -3 Vit	N° de Activo Fijo	50003895-0
Descripción	Bodega Anatomía Patológica N° 1	N° OT	7348
Marca	ANWO	Edificio	Av. Vitacura 5951
Modelo	FCA1200CT-M	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	3409932910903050100001	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	9.5
Calor	9.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.6	4.2	3.7

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.34	0.28	0.22	0.67
Motor 2	0.33	0.27	0.21	0.67
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-02-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica