

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	PISO 13 TORRE SUR
Descripción	ENFERMERA COORDINADORA CLINICO DE TRANSPLANTE, PISO 13 TORRE SUR
Marca	YORK
Modelo	YGFC05CBAHEFXXL-E
Serie	F5047005FA08565

Correlativo de Fan Coil	50
N° de Activo Fijo	50001330-0
N° OT	2394
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	38.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.2	1.9

Motor 1
Motor 2
Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.3	0.27	0.25	0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica