

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	SUBTERRANEO N° 1 URGENCIA PEDIATRICA, VITACURA
Descripción	VEX ESTAR DE ENFERMERAS, SUBTERRANEO N° 1 URGENCIA PEDIATRICA, VITACURA
Marca	S&P
Modelo	TD1000/200
Serie	00X57291

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	9434
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	Trif	Mono	0.56			1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-04-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica