

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5827 Concilio Vaticano
Casa N° 5827 Convenio 4
ANWO
GES24E-DOO
63229942682

N° de Activo Fijo

S/R

8580

Mantención

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución Vitacura 6080 Marzo, 2022

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	]
<b>✓</b>	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
✓	

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>~</b>	0.24			0.36
Ventilador Interior						
Compresor 1						9
Compresor 2						

Fecha Mantención: 17-03-2022

Técnico 1 Yohansson Henrito
Técnico 2 José Paricaguan

Chequeo de Temperaturas (°C)

10.1

44.7

Se realiza mantención preventiva

Frío

Calor

Retorno

**Observaciones:** 

Mantencjón Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica