

Equipo	Mini Split
Ubicación	Piso 5 Rafael Maluenda Muro Presentación
Descripción	Sala Informe - Recepción
Marca	LG
Modelo	ARNU09GSBL2
Serie	602KCHE01C17

N° de Activo Fijo	50003055-0
N° OT	8959
Edificio	Rafael Maluenda 1600
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	8.1		✓	0.12			0.16
Calor	33						
Retorno							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 28-03-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica