

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Techo HT
Bodega de Materiales HT
CLARK
CCF24HRRE02
WU0661652600566

N° de Activo Fijo 50002866-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7920
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	9.4				
Calor	35.2				
Retorno					

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.42			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						10.5
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					
Fecha Mantención:	n: 01-03-2022					

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica