

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Equipo | Split Ducto |
| Ubicación | JARDIN MANQUEHUE, PISO 1 VITACURA |
| Descripción | SPLIT 38 SALA DE MONITOREO |
| Marca | TRANE |
| Modelo | 4TWK0536BD00CAL |
| Serie | 63229932697 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 8999 |
| Edificio | AV. VITACURA 5951 |
| Período de Ejecución | Marzo, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 9.9 | | ✓ | 0.46 | | | 1 |
| Calor | | | ✓ | 6.11 | | | 10 |
| Retorno | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 31-03-2022

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica