CLEANERINGENIERIA

ORDEN DE TRABAJO

Equipo: Ubicación: Descripción: Marca: Modelo: Serie:	Fan Coil Piso 4 Mo 4To Piso Norte, Habitación 1419 YORK YGFC07CBAHEFXREG 50531E19667024	N° De Activo: Cliente: Periodo Ejecución Area Mantención preventiva		S/R Mo Marzo, 2021									
LIMPIEZA DE FILTROS LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA		
CHEQUEO DE CORREAS ALINEACION DE POLEAS			•										
CAMBIO DE CORREAS LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO			~										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO LIMPIEZA DE DIFUSORES			~										
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR			~										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES													
CHEQUEO DE VALVULAS REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT			*										
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO			N/A										
LIMPIEZA GENERAL LUBRICACION GENERAL			~										
EQUIPOS CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)		Trif	Mono	R R Baja Baja	Presión Si	S	Entrada T Alta		atura alida om.	PSI/°C Amp Amp Amp Amp Amp PSI/°		
M.Split Split Comp Ventana Vrv Vrv UI	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Tri	if	Mono	R Baja Frío		S	T Alta C°	N	lom	Amp Amp Amp PSI/°G		
Uma Fan Coil Vex / Vin Cortina de aire	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Tri	if ✓	Mono	R 0.42 2.4 22.8 13.4		s .36 2.1	T 0.30 1.9 Frío/Calor	0	.59 M/B	Amp Amp °C °C		
Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA													
Fecha Inicio: Técnico 1:	13-03-2021 Lowen's Ydel Pierre	Técnico					Rodrigo Cisternas						
Mantengión Grupo 3 Supervisor Mantención Fernando Cavia OR Olegner OR Cleane													
Firma Técnico V°			B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería					V° B° Responsable Clínica					