

ORDEN DE TRABAJO

| | | | |
|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Equipo | Fan Coil | Correlativo de Fan Coil | 1809 |
| Ubicación | Piso 4 Mo | N° de Activo Fijo | 50001982-0 |
| Descripción | Sur, Sala Monitoreo V2 | N° OT | 1527 |
| Marca | YORK | Edificio | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Modelo | YGFC05CBAHEFXR | Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Serie | 50531E19666961 | Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 12.9 |
| Calor | 36.9 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.7 | 3 | 0 |

| | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
| | Alta | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.33 | 0.25 | | 0.4 |
| Motor 2 | | | | |
| Motor 3 | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 07-09-2021

| | |
|-----------|---------------------|
| Técnico 1 | Lowen´s Ydel Pierre |
| Técnico 2 | Angel Ramos |

Mantenición Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica