

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Equipo      | Mini Split        |
| Ubicación   | Sala Cuna         |
| Descripción | Sala Cuna- Cocina |
| Marca       | YORK              |
| Modelo      | BOJA24FS-AAR      |
| Serie       | THS-24F586        |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| N° de Activo Fijo    | 50001678-0      |
| N° OT                | 4560            |
| Edificio             | Lauca 1296      |
| Período de Ejecución | Noviembre, 2021 |
| Área                 | Mantenición     |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Limpieza de Condensador                              | ✓ |
| Limpieza de Evaporador                               | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos        | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor                       | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante  | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      | Trif                | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|------------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                              |      |                     |      | R                                   | S | T | Nominal |
| Frío                         | 9.9  |                     | ✓    | 0.33                                |   |   | 0.65    |
| Calor                        | 44.8 |                     |      |                                     |   |   |         |
| Retorno                      |      |                     |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Ventilador Exterior |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Ventilador Interior |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Compresor 1         |      |                                     |   |   | 12.1    |
|                              |      | Compresor 2         |      |                                     |   |   |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 24-11-2021

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica