

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

FREEZER	
Piso -1	
Cong - 08 Sedile Piso -	·1
LIEBHERR	
LKPV 6522 INDEX 41/0	01
81.342.211.2	

N° de Activo Fijo 62001084-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7562
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de Cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

	~
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
_	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Cooler	1.1	

Observaciones:

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.79	1.2
Ventilador	0.53	0.9

V° B° Responsable Clínica

Fecha Mante	ención: 22-02-2022	-
Técnico 1	Yohansson Henrito	
Técnico 2	José Paricaguan	
	Mantenciön Grupb 1 QR Diabber	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería