

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
CENTRAL ALIMENTACION PISO -1 VITACURA
BODEGA DE LIQUIDOS
CLARK
CST-12HREO
G51120112200D7220142

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5886
AV. VITACURA 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	5.2			
Calor	36.8			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Ventilador Exterior		✓	3.65			0.4
Ventilador Interior		✓	0.3			5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	19-12-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Diaphór

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica