

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpas Vacunatorio Covid 14	
KENDAL	
12-ASM-24MDSUE	
A2287A486504W00025	

N° de Activo Fijo 12004154-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8229	
Av. Vitacura 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8.6	
Calor	31.5	
Retorno		

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Trif
 Mono
 R
 S
 T
 Nominal

 Ventilador Exterior
 ✓
 6.82
 13

 Ventilador Interior
 ✓
 1.74
 3.5

 Compresor 1
 Compresor 2
 —
 —

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	09-03-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica