

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1560
Ubicación	Piso -1 Sub Gerencia	N° de Activo Fijo	50001397-0
Descripción	Sub Gerencia Personal Vacía	N° OT	6092
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC06CBAHEF-R	Período de Ejecución	Enero, 2022
Serie	F5011006EF20361	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fría	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.6
Calor	38.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	1.9	1

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.45	0.41	0.37	0.63
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha Mantenimiento: 19-01-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantenimiento
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica