

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Cielo Pasillo Rad. Sub.1º Clínica
Descripción	Vex 133 Vestidores Radioterapia
Marca	S&P
Modelo	CSFUF3
Serie	THS13VEX133VRTERP

Nº de Activo Fijo	50001801-0
Nº OT	2373
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor			0.33			0.48

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha Mantenimiento: 30-09-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantenimiento
QR Cleaner

Firma Técnico

Vº Bº Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Vº Bº Responsable Clínica