

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUB-1 TORRE MEDICA
CUARTO FRIO PACIENTE
CLARK
CAC120-C2
A1804000937

N° de Activo Fijo 50003541-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2335
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.4	7.4

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		<b>✓</b>	0.68		0.49	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica