

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|------------------------|
| Equipo | Purificador de Aire |
| Ubicación | Piso 10 Hall Torre Sur |
| Descripción | Piso 10 Torre Medica |
| Marca | AEROLITE |
| Modelo | APH510 |
| Serie | 19011900959 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo | S/Reg |
| N° OT | 8200 |
| Edificio | Av. Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Marzo, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Limpieza/cambio de filtro | ✓ |
| Limpieza de sensores | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | | |
|-------------------------------------|------|---------|
| | L | Nominal |
| Medición de Consumos Eléctricos (A) | 0.03 | 0.05 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 09-03-2022

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica