

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
SALA DE MAQUINA, ESTACIONAMIENTO ANTIGUO
UMA 97 Pasillo Ascensores AMCA Sub.3°
YORK
XTI-069X096-BALA050A
CHPMXT0341

N° de Activo Fijo 50-1004-1

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6251	
Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	13.1
Calor	39.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	16.8
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	~		14.62	13.57	12.98	25
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 21-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica