

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Vitrina
Piso -1 Clínica
Estar Medico Urgencia General Piso -1 Clínica
MIMET
VV-19
1458688

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Gabinete	7.4			

Observaciones:

	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal	
Compresor	0.56	1	
Ventilador			

Fecha Mante	ención: 19-12-2021		
Técnico 1	Yohansson Henrito		
Técnico 2	José Paricaguan		
		KTI108	
	Mantención Grupo 1 QR Diapode	Carlos Briceño	
		Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	
	Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica