

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	50003892-0
Ubicación	Piso -1 Manquehue Oriente		
Descripción	Acceso central de alimentacion Piso -1 Mo	N° OT	4674
Marca	MIDEA	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	HFM-1215Q	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	S/R	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	7

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.72		0.6	0.82
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-11-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica