

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro
PISO 1 ALEMANA SEGUROS
EQUIPO 5, PISO 1, ALEMANA SEGUROS
DAIKIN
FTYN24CL215
4J63670000160

258 N° de Activo Fijo

N° OT **Edificio** Período de Ejecución

Área

6947 **AV MANQUEHUE NORTE 1370** Febrero, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	5.1
Calor	40.5
Retorno	

Medición de Consumos Eléctricos (A) S **Nominal** Trif Mono R **Ventilador Exterior** 0.25 0.35 **Ventilador Interior** 7.53 8.2 **~** Compresor 1 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	05-02-2022

05-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantencion Grupo 1

OR Stabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica