

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1073
Ubicación	Piso 4 Clinica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Norte,Unidad De Enfermería	N° OT	7694
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC12CBAHEFXRDE	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	50530N60395255	Área	MantenCIÓN

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	40.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.4	1.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.44	0.38	0.33	0.65
Motor 2	0.46	0.39	0.34	0.65
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 23-02-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica