

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	2026
Ubicación	PISO 1 MO	N° de Activo Fijo	50003142-0
Descripción	AREA LIMPIA URGENCIA OBSTERICA PISO 1 MO	N° OT	5949
Marca	YORK	Edificio	AV. MANQUEHUE NORTE 1499
Modelo	YGFC02CBAHEFXLEH	Período de Ejecución	Enero, 2022
Serie	50531D85001165	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.8
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.6	1.8

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.14	0.12	0.09	0.2
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-01-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica