

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	71
Ubicación	Piso 1 Clinica	N° de Activo Fijo	50003037-0
Descripción	ÁREA LIMPIA UCI PEDIATRICA ALA NORTE, PISO 1,	N° OT	3044
Marca	CLINICA ANWO	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	FCA400CT	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	K114012983	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.5
Calor	21

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.6	3.7	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.24	0.22	0.42
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez




Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica