

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Equipo      | Mini Split                      |
| Ubicación   | Subterráneo N°4 Estacionamiento |
| Descripción | Bodega Sequemed 2               |
| Marca       | MIDEA                           |
| Modelo      | MOABW-12HN1                     |
| Serie       | 341B506250409140120533          |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo    | 50003843-0        |
| N° OT                | 7586              |
| Edificio             | Av. Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Febrero, 2022     |
| Área                 | Mantenición       |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Limpieza de Condensador                              | ✓ |
| Limpieza de Evaporador                               | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos        | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor                       | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante  | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                              |      |      |      | R                                   | S | T | Nominal |
| Frío                         | 9.3  |      | ✓    | 3.15                                |   |   | 3.6     |
| Calor                        | 44.5 |      | ✓    | 0.26                                |   |   | 0.5     |
| Retorno                      |      |      |      |                                     |   |   |         |
|                              |      |      |      |                                     |   |   |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 22-02-2022

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica