

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P6 MO
ANWO
GES12E-DOO-N
4G85980044181

N° de Activo Fijo

50003386-0

N° OT

Edificio

Período de Ejecución Área 9885
Av. Manquehue Norte 1499
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8.9	
Calor		
Retorno		

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.33			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.8
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	28-04-2022

__

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica