

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1157
Ubicación	PISO 15 TORRE SUR	N° de Activo Fijo	50001383-0
Descripción	ADRIANA RESZCYNski, PISO 15 TORRE SUR	N° OT	1760
Marca	YORK	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	YGFC08CBAHEF-R	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F5011008EF20428	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.9
Calor	39.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
5.3	4.3	2.9

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.26	0.23	0.21	0.33
Motor 2	0.24	0.22	0.21	0.33
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha Mantenimiento: 16-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantenimiento
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica