

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sub1º Lado Norte	
Vex Bodega De Roperia	
S&P	
TD-800/200	
00Z95894	

N° de Activo Fijo 50003521-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 1197
Av. Manquehue Norte 1499
Junio, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	0.41			0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-06-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Derbyn Bueno

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica