



Equipo:	Cortina de Aire	N° De Activo:	50002788-0
Ubicación:	SUBT -1 TORRE MEDICA		
Descripción:	CA-82 CENTRAL DE ALIMENTACION ZONA LAVADO	Cliente:	CAS
Marca:	CLARK	Periodo Ejecución	Octubre, 2021
Modelo:	CAC-09C2	Area	
Serie:	RM2209021211282	Mantenimiento preventivo	✓

[illegible]

EQUIPOS					Presión		Temperatura			
					Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
CHILLER										
			Trif	Mono	R	S	T	Nom.		
										Amp
										Amp
										Amp
										Amp
										Amp
										PSI/°
					Baja		Alta		PSI/°	
					Baja		Alta		PSI/°	
			Trif	Mono	R	S	T	Nom		
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		✓	0.55		0.42	0.85	Amp	
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR							Amp	
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR							Amp	
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G	
	Vrv				Frío	Calor				
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					C°			
			Trif	Mono	R	S	T	Nom		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1							Amp	
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp	
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)						A/M/B		
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)							°C	
✓	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					Frío/Calor		°C	

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA
----------------	----------------------------------

Fecha Inicio:	<u>16-10-2021</u>		
Técnico 1:	<u>Xavier Matute</u>	Técnico 2:	<u>Luis Osorio</u>

Mantenimiento Grupo 2  
OR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantenición  
QR Cleaner

<b>Firma Técnico</b>	<b>V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería</b>	<b>V° B° Responsable Clínica</b>
----------------------	---	----------------------------------

