

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Vitrina |
|------------------------------------|
| Piso -1 Clínica |
| Estar Medico Urgencia Respiratoria |
| HUSKY |
| HUS-C6-HY |
| S/Reg |

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8884 |
|-------------------|
| Av. Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

| | ~ |
|---|----------|
| ĺ | ✓ |
| • | ~ |
| | ✓ |
| | ✓ |
| | ✓ |
| | ✓ |
| | ✓ |
| | ✓ |
| | |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | | |
|------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Gabinete | 3.8 | | | | |

Observaciones:

| | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | |
|------------|-------------------------------------|---------|--|
| | L | Nominal | |
| Compresor | 0.55 | 1 | |
| Ventilador | | | |

V° B° Responsable Clínica

| Fecha Mante | ención: 23-03-2022 | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Técnico 1 Técnico 2 | Yohansson Henrito José Paricaguan | | |
| | Mantención Grupo 1 | Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner | |

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería