

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	2044
Ubicación	PISO -1 RESONANCIA MAGNETICA	N° de Activo Fijo	50003742-0
Descripción	SALA MAGNETO RESONADOR N° 1	N° OT	5117
Marca	YORK	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	YGFC14CBAVEFXLEH	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	50531F85299435	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11
Calor	11

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.5	2.2

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.47	0.44	0.41	0.75
Motor 2	0.45	0.42	0.39	0.75
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica