

Equipo:	Ventilador Extractor De Aire	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	Subt -2	Cliente:	Mo
Descripción:	Vex Sub. Estac. Eléctrica 2	Periodo Ejecución	Enero, 2021
Marca:	YILIDA	Area	
Modelo:	SYT15115	Mantencción preventiva	✓
Serie:	THS15-1521		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS			✓							
ALINEACION DE POLEAS			✓							
CAMBIO DE CORREAS			✓							
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO			✓							
LIMPIEZA DE TERMOSTATO										
LIMPIEZA DE DIFUSORES										
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)										
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES			✓							
CHEQUEO DE VALVULAS			N/A							
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT			✓							
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA			N/A							
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO			✓							
LIMPIEZA GENERAL			✓							
LUBRICACION GENERAL			✓							



EQUIPOS				Presión		Temperatura		
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
				R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		
			R	S	T	Nom		
							Amp	
							Amp	
							Amp	
			Baja		Alta		PSI/°G	
			Frio	Calor				
					C°			
			R	S	T	Nom		
			3.26	3.15	2.96	5.09	Amp	
							Amp	
							A/M/B	
							°C	
							°C	
							Frio/Calor	

	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	Trif	Mono
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR		
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR		
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)		
	Vrv			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		

	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	Trif	Mono
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2		
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)		
✓	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)		
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	22-01-2021	
Técnico 1:	Yohansson Henrito	Técnico 2: Rodrigo Cisternas
		
Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica