

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Vitrina
Sala Cuna Piso 1
Cocina Sala Cuna Personal
VENTUS
VC5402
52350142711707137051210008

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9661 Lauca 1296 Abril, 2022 Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	1.27	2
Ventilador		

Chequeo de Te	emperaturas (°C)
Gabinete	4.1

Técnico 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	20-04-2022	
Técnico 1 Yoh	ansson Henrito	

Mantencion Grupo 1

José Paricaguan

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica