

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	226
Ubicación	PISO 5 HABITACIONES	N° de Activo Fijo	50003571-0
Descripción	CENTRO, CORONARIA, HABITACIÓN 590	N° OT	2213
Marca	ANWO	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	FCA600CT-M	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	3408832315599200100018	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	36.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.4	3.6	2.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.46	0.37	0.36	0.7
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica