

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	554
Ubicación	PISO 5 HABITACIONES	N° de Activo Fijo	50003996-0
Descripción	HABITACION 543, INTERMEDIO NORTE PISO 5	N° OT	8071
Marca	VITACURA	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	ANWO	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	FCA800CT-M	Área	Mantenición
	340C720570912190100071		

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.5	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.51	0.42	0.34
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 07-03-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica