

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
URGENCIA ESCOLAR EX AUDITORIO P1 VIT	
ESTAR MEDICO, URGENCIA ESCOLAR P1 VIT	
ANWO	
FCA400CT-M	
340C720571212180100019	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	/
~	/
•	/
~	/
•	/
•	/
~	/

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

2057 50004003-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

8589
Av. Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.6
Calor	37.4

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.27 0.25 0.23 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-03-2022
i cona iviantencioni.	17 00 2022

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica