

## **ORDEN DE TRABAJO**

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 1 MO
PASILLO UNIDAD ENFERMERÍA
YORK
YGFC08CBAVEFXL
50531C84874551

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	2042
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 6237 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Enero, 2022 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.3	
Calor	41.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.1	1.4	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta	Media	Baja	Nominal	
0.48	0.4	0.34	0.65	
0.49	0.42	0.35	0.65	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-01-2022		

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica