

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 7 Rafael Maluenda Muro Presentacion
Area Comun Centro Poniente
LG
ARNU24GSCL2
601KCHE14257

N° de Activo Fijo 50003091-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 1537
Rafael Maluenda 1600
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~
✓
~
*
*
~

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	10
Calor	41
Retorno	

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Trif
 Mono
 R
 S
 T
 Nominal

 Ventilador Exterior
 ✓
 0.15
 0.29

 Ventilador Interior
 Compresor 1
 —
 —

 Compresor 2
 —
 —
 —

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1 QR Slabbar Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica