

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Inyector de Aire
Ubicación	PISO 7 TORRE NORTE
Descripción	SALA DE EXAMENES BRONCOPULMONAR
Marca	SODECA
Modelo	CJBD-2828-M-1/2
Serie	11/17/57532

N° de Activo Fijo	50003795-0
N° OT	9429
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor		✓	0.46			0.82

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-04-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica