

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	PISO -1 URGENCIA ESCOLAR
Descripción	URGENCIA ESCOLAR - RESIDENCIA MEDICA
Marca	YORK
Modelo	YBC3VI351E
Serie	143457MN002

Correlativo de Fan Coil	1866
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	2954
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	44.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2.2	2

Motor 1  
Motor 2  
Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.3	0.25	0.2	0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica