



Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:	50001659-0
Ubicación:	Piso 5 Clínica		
Descripción:	AREA LIMPIA INTERMEDIO B ALA SUR PISO 5 CLÍNICA	Cliente:	Cas
Marca:	YORK	Periodo Ejecución	Noviembre, 2021
Modelo:	YGFC04CBAHEFXR	Area	
Serie:	50530E81080131	Mantenición preventiva	✓

[illegible]

EQUIPOS					Presión		Temperatura		
					Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
CHILLER			Trif	Mono					
					R	S	T	Nom.	
									Amp
									Amp
									Amp
									Amp
									Amp
									PSI/°
					Baja		Alta		PSI/°
					Baja		Alta		
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR							Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR							Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR							Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv				Frío	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					C°		
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1		✓	0.22	0.18	0.16	0.34	Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp
✓	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			2.9	2.4	1.6	A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)			26				°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			10		Frío/Calor		°C

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA
----------------	----------------------------------

Fecha Inicio:	<u>16-11-2021</u>		
Técnico 1:	<u>Andrés Ramírez</u>	Técnico 2:	<u>Rodrigo Cisternas</u>

Andres Ramirez


Carlos Briceño
Supervisor de Mantenición
QR Cleaner

Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica
----------------------	---	----------------------------------

