

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	607
Ubicación	Piso 6 Clinica	N° de Activo Fijo	50001696-0
Descripción	Hall Lado Oriente	N° OT	2210
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC06CBAS	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F3004012BI08866	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.7
Calor	26.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.2	1.9	1

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.29	0.26	0.23	0.39
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica