

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Subteraneo N°3 Mo
Descripción	Anatomina Patologica Pcr
Marca	ANWO
Modelo	FCA600CT
Serie	K116102968

Correlativo de Fan Coil	45
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3185
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.1
Calor	0


Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.8	2.1

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.44	0.38	0.3	0.6
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez



  
 Carlos Briceño  
 Supervisor de Mantención  
 QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica