

Equipo:	Compacto	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	Sala De Maquina Piso -1	Cliente:	CAS
Descripción:	Compacto E931 Resonador Scanner	Periodo Ejecución	Septiembre, 2021
Marca:	CARRIER	Area	
Modelo:	50TQBO90-E931	Mantencción preventiva	✓
Serie:	0815B00274009		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS				N/A						
ALINEACION DE POLEAS				N/A						
CAMBIO DE CORREAS				N/A						
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO				✓						
LIMPIEZA DE DIFUSORES				✓						
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR				✓						
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES				✓						
CHEQUEO DE VALVULAS				✓						
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT				✓						
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA				N/A						
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO				✓						
LIMPIEZA GENERAL				✓						
LUBRICACION GENERAL				✓						

EQUIPOS				Presión		Temperatura				
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C		
		Trif	Mono							
				R	S	T	Nom.			
								Amp		
								Amp		
								Amp		
								Amp		
								Amp		
				Baja		Alta		PSI/°		
				Baja		Alta		PSI/°		
			R	S	T	Nom				
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		✓		1.03	1.30	Amp		
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR		✓		2.39	4.60	Amp		
✓	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR	✓			8.35	8.29	8.25	15.90	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv					Frío	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				9.1		C°		
			Trif	Mono	R	S	T	Nom		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1								Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2								Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)						A/M/B		
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)								°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN						Frío/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 14-09-2021

Técnico 1: Yohansson Henrito Técnico 2: Rodrigo Cisternas

Mantencción Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

