

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	Estacionamiento Manquehue Sub.1°		
Descripción	Vex 136 Vestidor N°7 Y N°8	N° OT	4583
Marca	SODECA	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	NEOLIMEO 250/V	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	700325000000	Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	0.71			0.8

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-11-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica