

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5927 Concilio Vaticano
Casa N° 5927 Convenio 3
ANWO
GS9EDOO
123MRBWOR901

N° de Activo Fijo

50002971-0

N° OT

Edificio Período de Ejecución

Área

5829
Vitacura 6080
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.5			
Calor	43.9			
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		~	0.18			0.3	
Ventilador Interior		>	0.1			0.15	
Compresor 1						3.3	
Compresor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	19-12-2021	

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica