

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
PISO 2 ALEMANA SEGUROS
EQUIPO 17, PISO 2, ALEMANA SEGUROS
ANWO
GES12E - INT
4C08160001540

N° de Activo Fijo

240

6959

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

AV MANQUEHUE NORTE 1370 Febrero, 2022

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	]
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	5.23			
Calor	38.4			
Retorno				

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
·	<b>✓</b>	0.25			0.3
	<b>~</b>	4.95			6.8
· ·					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito José Paricaguan

06-02-2022

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica