

ORDEN DE TRABAJO

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Equipo | Fan Coil | Correlativo de Fan Coil | 1149 |
| Ubicación | Piso 5 Mo | N° de Activo Fijo | 50001953-0 |
| Descripción | Oficina Secretarias De Pab Usv 5.35 | N° OT | 2020 |
| Marca | YORK | Edificio | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Modelo | YGFC03CBAHEFXR | Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Serie | 50531E19666897 | Área | Mantenimiento |

| | |
|------------------------------------------------------|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 12.8 |
| Calor | 0 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 4.6 | 3.8 | 3.3 |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| | Alta | Media | Baja |
| Motor 1 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| Motor 2 | | | |
| Motor 3 | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 23-09-2021

| | |
|-----------|---------------------|
| Técnico 1 | Lowen´s Ydel Pierre |
| Técnico 2 | Angel Ramos |

Mantenimiento Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica