

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	SUB.1º MO
Descripción	CA-1327 SALIDA DE CARRO
Marca	CLARK
Modelo	CAC-120C2
Serie	8500210001327

N° de Activo Fijo	50002850-0
N° OT	8437
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	7.5

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.71		0.49	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-03-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica