

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°2 MO
Espacio Digital
MCQUAY
MCW400H
M03034065047Y13I02360

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	2011
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3875
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11	
Calor	37	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.6	1.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.25 0.23 0.21 0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	30-10-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Miguel Angel Delgado

Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica